

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Национальный лабораторный центр ФБС 1 "Национальный центр гигиены и безопасности питания и биотехнологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес:
367000 г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М. 174
Адрес места осуществления деятельности:
368500, г. Изобаш, ул. Гюмова 3

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU 0001.510596
Внесен в реестр аккредитованных лиц
07.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2.0360 от 31.03.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - питьевая вода из скважины

Заявитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2021 15 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2021 16 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Помощник санитарного врача

Кутельникова Т.А.

Цель отбора:

Приведенный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"

368560, Республика Дагестан, Каякентский район, Новокакаветтский с/с, с. Новокакаветт, ул. Новая,

36

Объект, где производился отбор пробы (образца):

с. Какаветт в/сеть ул. Шихалидова, начало улицы

Код пробы (образца):

2.0360.1121

Объем партии:

0,5 л

Тип упаковки:

стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки:

автотранспортом в термоконтейнере с хладагентом

Основание для отбора: *Договор № 004-11 от 02.02.2021г.*

ВПП:

Гиспер-Дагестан

Лицо ответственное за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Акчаева Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛИ:

Н.О. Главного врача Рамазанова И.Ш.

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на представленные пробы
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сфотографирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в _____ 2 _____ экземплярах

2021-07-21_003.jpg

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

Юридический адрес:
367009 г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М. 174
Адрес места осуществления деятельности:
368500, г. Избербаш, ул. Грознова 3

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU 0001.510596
Внесен в реестр аккредитованных лиц
07.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2.0359 от 31.03.2021

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Заявитель:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"
Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2021 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2021 16 ч. 00 мин.
Сотрудник, отбравший пробу: *Павловник санитарного врача*
Калиева Т. А.

Цель отбора: *Противоэпидемиологический контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образца):
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"
368560, Республика Дагестан, Каякентский район, Новокакаевский с.с.с. Новокакаев, ул. Новая,
30

Объект, где производился отбор пробы (образца):
с. Какаев, в сев. ул. Шихалиева 25)

Код пробы (образца): 2.0359.1121

Объем партии: 0,5л
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Основание для отбора: Договор № 004-И от 02.02.2021 г.

ВЦП: Гигиена и эпидемиология

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант Акаева Д.В.





Руководитель (подпись) И.П.И.: *[Подпись]* И.О. Главного врача Рамазанова И.Ш.
М.П.

- 1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
- 2. Настоящий документ не может быть, частично или полностью воспроизведен, тиражирован или переиздан без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 2.0359 от 31.03.2021

Код образца (пробы): 2.0359.1121

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	15	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач -бактериолог ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Алнева Г.М.					
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Султаналиева А.А.					
Фельдшер - лаборант ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Избербаш Демирбекова Н.З.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Алнева Гульнара Магомедовна					

2021-07-21_002.jpg

к протоколу № 2.0360 от 31.03.2021

Код образца (пробы): 2.0360.1121

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенической норматива	Единица измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (МЧ)	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:			Подпись:		
Должность, Ф.И.О.					
Врач-бактериолог ФФБУЗ "ЦНЭ в РД" в г. Штербаш Алина Г.М.					
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ "ЦНЭ в РД" в г. Штербаш Султанаева А.А.					
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ "ЦНЭ в РД" в г. Штербаш Демурбекова Н.Т.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись:		
Алиева Гульшара Магомедовна					

<